Katilo patikros kontrolinis sąrašas prieš šildymo sezoną

Data: Katilo modelis: Paskutinė priežiūra:

Šiame sąraše nurodyti tik tie patikrinimai, kuriuos jūs galite saugiai atlikti patys, neatidarydami katilo korpuso. Jie nepakeičia kasmetinės priežiūros, kurią atlieka specialistas. Konkretaus katilo ribas ir naudotojui skirtus veiksmus nurodo jo naudojimo instrukcija.

Jei jaučiate dujų kvapą: nejunkite ir neišjunkite jokių elektros jungiklių ar prietaisų, nenaudokite ugnies, nerūkykite. Atidarykite langus ir duris, jei tai saugu – užsukite dujų čiaupą, įspėkite kitus ir išeikite į lauką. **Jau lauke skambinkite 1804 arba 112.**

1 Slėgis ir nuotėkiai

- [ ] Kai sistema šalta, manometras rodo instrukcijoje nurodytą slėgį (daugumai buitinių katilų 1–2 bar). Rodmuo: _____ bar
- [ ] Po katilu, ant matomų vamzdžių jungčių ir prie apsauginio vožtuvo vamzdelio nėra vandens, rūdžių ar baltų nuosėdų pėdsakų.
- [ ] Radiatorių ventiliai ir jungtys sausi.
- [ ] Papildymo čiaupas užsuktas iki galo.

2 Bandomasis paleidimas

- [ ] Katilas perjungtas iš vasaros į žiemos režimą, kambario termostate pakelta temperatūra.
- [ ] Katilas įsijungia, visi radiatoriai per maždaug pusvalandį pradeda šilti.
- [ ] Ekrane nėra klaidos ar įspėjimo kodo. Jei yra, užsirašykite: _____
- [ ] Katilas nesukelia neįprasto triukšmo ir neįsijungia bei neišsijungia kas kelias minutes.

3 Radiatoriai ir valdymas

- [ ] Radiatoriams atvėsus, iš jų išleistas oras; po to dar kartą patikrintas ir prireikus papildytas slėgis.
- [ ] Radiatorių termostatinės galvutės atsuktos, radiatoriai šyla tolygiai visu plotu.
- [ ] Kambario termostato baterijos pakeistos, nustatytas laikas ir šildymo programa.

4 Dūmtakis ir vėdinimas

- [ ] Matoma dūmtakio dalis apžiūrėta iš šalies: vamzdžiai sujungti, nesulinkę, be įtrūkimų ir suodžių pėdsakų. Nieko neardykite.
- [ ] Dūmtakio antgalis lauke ir kondensato vamzdelis laisvi: be lapų, lizdų, ledo.
- [ ] Vėdinimo angos patalpoje su katilu neuždengtos; aplink katilą nėra degių daiktų.

5 Saugos įtaisai

- [ ] Smalkių (CO) detektorius: paspaustas bandymo mygtukas ir girdėti signalas.
- [ ] Detektoriaus baterija pakeista arba patikrinta; nepasibaigęs gamintojo nurodytas jo tarnavimo laikas.
- [ ] Dūmų detektorius patikrintas bandymo mygtuku.

6 Priežiūra ir dokumentai

- [ ] Kasmetinė katilo priežiūra atlikta arba užsakyta. Data: _____
- [ ] Katilo naudojimo instrukcija laikoma prieinamoje vietoje.
- [ ] Šeimos nariai žino, kur yra dujų čiaupas ir ką daryti pajutus dujų kvapą.

Kada kviesti meistrą

- Slėgis vėl krenta praėjus kelioms dienoms ar savaitėms po papildymo.
- Laša apsauginis vožtuvas arba slėgis šylant artėja prie 3 bar.
- Klaidos kodas kartojasi po atblokavimo.
- Katilas neužsidega, triukšmauja ar dažnai įsijungia ir išsijungia.
- Ant katilo ar dūmtakio matyti suodžių, patalpoje jaučiamas degėsių kvapas.
- Per pastaruosius 12 mėnesių priežiūra nebuvo atlikta.
- Suveikė smalkių detektorius: pirmiausia išeikite į lauką, katilo nenaudokite, kol jo nepatikrino specialistas; jei kas nors jaučiasi blogai, skambinkite 112.

Ko nedaryti patiems

- Neatidarinėkite katilo korpuso.
- Nelieskite, neardykite ir nereguliuokite dujų vožtuvo, dujų vamzdžių ar jų jungčių.
- Neardykite dūmtakio ir degiklio dalių.
- Nepildykite karštos sistemos ir neveržkite jungčių jėga.
- Neieškokite dujų nuotėkio ugnimi.